



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC006.H.00063

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ»

Адрес: 420132, РОССИЯ, республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10

ОГРН: 1121690048699 Телефон: +78435255771 E-mail: ooo.gefest@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ»

Адрес: 420132, РОССИЯ, республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10

ОГРН: 1121690048699 Телефон: +78435255771 E-mail: ooo.gefest@bk.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "СДС-СЕРТ". Адрес: 115516, г. Москва,

ул. Бакинская, д. 9, ОГРН: 1147746981865. Свидетельство о подтверждении

компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.006 действительно до 18.01.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ,

ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Стекло огнестойкое типа «GFT-E30», «GFT-E60», толщиной

от 14 до 18 мм, типов, согласно Приложению №1 на 1 листе

(бланк №002880) выпускаемое по ТУ 23.12.13-001-

09750530-2018. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

23.12.13

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, условий правил,
условий договоров на соответствие,
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на огнестойкость».

Пределы огнестойкости, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 002880).

ПРОВЕДЕННЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ)

И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/06-065/08-2018 от 06.08.2018 г., ИЛ

ООО «СДС-СЕРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности №

АПБ.RU.ЖРТ1-ИЛ.006 до 18.01.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),

№ СДС.НПС.RU.001.OC.05.01300 от 12.06.2017 г., выдан ОС ООО

«ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2018 по 05.08.2021



Руководитель

(заместитель руководителя

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Киргизов

Ю.В. Биланина

002879



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ А АПБ.RU.OC006.H.00063

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.12.13	Стекло огнестойкое, типа GFT-E30, толщиной 14 мм. Предел огнестойкости E30 (v).	ТУ 23.12.13-001-09750530-2018
23.12.13	Стекло огнестойкое, типа GFT-E60, толщиной 18 мм. Предел огнестойкости E60 (v).	ТУ 23.12.13-001-09750530-2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Киргизов

Ю.В. Биланина

002880